

Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

POET (MAIRIE DU)
Le Village
05300 LE POET

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH

ADDUCTION POET (DU)

Type	Code	Nom	Prélevé le :
Prélèvement	00100970		mercredi 02 janvier 2019 à 12h00
Installation	UDI 001282	CHEF LIEU+CHARETTE+DONNETS+CLEA+BLACHE+M	par : CARSO LSEHL - FROMENT REMI
Point de surveillance	S 0000002038	POINT MOBILE	
Localisation exacte		CHEF LIEU, N°6 CHEMIN GRANGE NEUVE, CHEZ MME S	Type visite : D2
Commune		POET (LE)	
Référence laboratoire : LSE1901-10887		Type analyse : D2M	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00100970)

Eau non conforme sur le paramètre Plomb. Je vous rappelle que le résultat de la mesure n'a de signification que pour le point d'utilisation concerné et non pour l'ensemble du réseau.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire



VOUTIER Laurence

Mesure de terrain :	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	Résultats				
Température de l'eau	10,2 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Résultats				
pH	7,8 unité pH			6,50	9,00

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : D2M

Code SISE de l'analyse : 00107840

Référence laboratoire : LSE1901-10887

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Cuivre	0,141	mg/L		2,00		1,00
Nickel	<5	µg/L		20,00		
Plomb	12	µg/L		10,00		